

Nasz znak: ZK. 271.7.2020

WYKONAWCY

Informacja
o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający jako równoważne dopuszczają filtry ciśnieniowe z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, z odpowietrznikiem, sterowane za pomocą przepustnic z napędem elektrycznym albo pneumatycznym. Siłowniki wyposażone są w elementy wskazujące położenie dysku. Jest to rozwiązanie dużo częściej stosowane na SUWach niż zastosowanie wspólnego siłownika dla czterech zaworów.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kolumn filtracyjnych wykonanych z włókna szklanego. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym (cena), eksploatacji i nie wymaga czynności konserwacyjno – remontowych (brak korozji).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i w związku z tym wymaga realizacji zamówienia publicznego zgodnie z projektem budowlanym.

Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stają się integralną częścią SIWZ oraz podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ
Stanisława Bodnar