

ZK. 271. 5. 2017

## WYKONAWCY

### Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę do osadów ściekowych”**, w następujący sposób:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XI (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) w ust. 1, 3 oraz 8 (data składania ofert, opis koperty i data otwarcia ofert) datę „**07 kwietnia 2017 r.**” zmienia się na datę „**18 kwietnia 2017 r.**”.
2. Załącznik numer 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa dot. części I zamówienia) zmienia się w następujący sposób:
  - 1) w projekcie sanitarnym zmienia się treść rysunku nr 4 (profil podłużny) - w opisie studni KS6 zmienia się średnicę na 1,0 m,
  - 2) w projekcie sanitarnym zmienia się treść rysunku nr 6 (profil podłużny) - w opisie studni KS48 i KS49 zmienia się średnicę na 315 oraz dodaje się opis studni KS28,
  - 3) w projekcie sanitarnym zmienia się treść rysunku nr 10 (profil podłużny) - w opisie studni R1 uzupełnia się opis o układ antyodorowy.
  - 4) w projekcie sanitarnym zmienia się treść projektu-opisu w następujący sposób: w opisie technicznym w ust. 3 w warunkach ogólnych dotyczących stosowania włazów D-400 (40T) na zakończeniach zwieńczenia studni kanalizacyjnych, tiret 7, wykreśla się wyrażenie „**wykonana np. z ołowiu, nie dopuszczalne są tworzywa - materiały posiadające wiązania polimeryczne**”.
3. Załącznik numer 10 (przedmiar robót dot. części I zamówienia) – przedmiar branży sanitarnej zmienia się w następujący sposób:
  - 1) w pozycji 24 i pozycji 57 opis pozycji otrzymuje brzmienie: „podbudowa betonowa – asfaltowa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26 – 75 pojazdów na godzinę”.
4. Poprawione rysunki numer 4, 6 i 10 (profile podłużne) oraz poprawiony przedmiar są załącznikiem do niniejszej zmiany.

Powyższe zmiany zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stają się integralną częścią SIWZ oraz podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

**BURMISTRZ**  
*Stanisława Bodnar*