

Nasz znak: ZK. 271. 15. 2016

WYKONAWCY

I n f o r m a c j a
o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **"Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nosowo, Żukowo i Suchanówko"**.

Pytanie 1:

Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.05, przebudowa drogi w m. Nosowo. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST konstrukcję nawierzchni należy wykonać z mieszanek AC11W,KR1-2 oraz AC11S,KR3-4.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie 2:

Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.05, przebudowa drogi w m. Suchanówko. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST konstrukcję nawierzchni należy wykonać z mieszanek AC11W,KR1-2 oraz AC11S,KR3-4.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie 3:

Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.05, przebudowa drogi w m. Żukowo. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST konstrukcję nawierzchni należy wykonać z mieszanek AC11W,KR1-2 oraz AC11S,KR3-4.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie 4:

Dotyczy: Przebudowa drogi w m. Żukowo. Zgodnie z pozycją 66 przedmiaru robót należy wykonać regulację studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca w którym znajduje się studnia do regulacji oraz zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej.

Odpowiedź: studnia jest zlokalizowana w obrębie osi jezdni, jest przykryta nawierzchnią asfaltową, lokalizacja w km 0 + 560.

Pytanie 5:

Dotyczy: Przebudowa drogi w m. Nosowo. Zgodnie z pozycją 49 przedmiaru robót należy wykonać regulację studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca w którym znajduje się studnia do regulacji oraz zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej.

Odpowiedź: studnia rewizyjna jest zlokalizowana przy posesji nr 4 tuż przy poboczu po prawej stronie.

Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stają się integralną częścią siwz oraz podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

Z up. BURMISTRZA
mgr Bartłomiej Dąbek
Zastępca Burmistrza