

Nasz znak: ZK. 271. 1. 12. 2014

I n f o r m a c j a
o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **"Dostawę materiałów budowlanych i wyposażenia do dostosowania toalet dla dzieci w ramach projektu – Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne"**

Pytanie 1:

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia publicznego:

1. Miski ustępowe WC Kompakt w komplecie deską sedesową wymiar standard - Jaki ma być rodzaj odpływu? poziomy czy pionowy?
2. Umywalki - proszę o określenie szerokości umywalki.
3. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, jakie mają być długości oraz średnica wyjścia (1/2 lub 3/8 cala).
4. Czy bidet ma być w komplecie z baterią i syfonem?
5. Kształtki stalowe U i C, jakiej mają być szerokości? (50/75/100).
6. Wężyk fi 15x1/2 - Jaka mają mieć długości tych wężyków?
7. Kabiny systemowe WC- jaki wymiar?"

Odpowiedź:

1. Miski ustępowe powinny mieć odpływ poziomy.
2. Umywalki powinny mieć szerokość 50 cm.
3. Elastyczne wężyki przyłączeniowe powinny mieć długość 50 cm i średnicę 1/2 cala.
4. Bidet ma być w komplecie z baterią i syfonem.
5. Kształtki stalowe U i C powinny mieć szerokość 50 cm.
6. Wężyk fi 15x1/2 powinny mieć długość 50 cm.
7. Kabiny systemowe mają wymiary: wysokość 210-230 cm, głębokość 115-118 cm, szerokość jednej kabiny 100 cm (całość 300 cm). Wymagany prześwit na dole.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

B U R M I S T R Z

mgr inż. Stanisława Bodnar

