

Informacja
o treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Suchaniu.**

Pytanie 1:

„Dot. Pkt. 10 przedmiaru: Wykonanie osłony dzielącej strefy pożarowe – z jakich materiałów mają być osłony, stałe czy otwierane, czas EI 30, EI 60”.

Odpowiedź:

Osłony dzielące strefy pożarowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej o gr. 0,55 mm. Są to konstrukcje do ryzalitów przeciwpożarowych opisanych w przedmiarze w punkcie 9, konstrukcja jest stała. Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego należy przyjąć 3 komplety osłon zamiast 2 jak w przedmiarze.

Pytanie 2:

„Dotyczy poz. 68 przedmiaru: Tablica rozdzielcza- brak zestawienia materiałów wyposażenia?”

Odpowiedź:

Wyposażenie tablicy rozdzielczej zawarte jest w projekcie budowlanym w części opisowej oraz na rysunku.

Wyłącznik przeciw porażeniowy P302 25A/ 30mA- 3 szt. Wyłącznik małogabarytowy S301 B1020A – 2szt. Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 103 40A- 1 szt.

Pytanie 3:

„Dotyczy poz. 69,70,71 przedmiaru- rodzaj przewodu?”

Odpowiedź:

Przewody elektryczne są opisane w projekcie budowlanym, części opisowej oraz rysunkach. Należy przyjąć:

do poz. 69 przedmiaru: Przewód YDYp-450/750V 3x 2,5mm²

do poz. 70 przedmiaru: Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm²

do poz. 71 przedmiaru: Przewód DYt-250V

Pytanie 4:

„Dotyczy poz. 72, 73- typ oprawy ”.

Odpowiedź:

Typy opraw należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym tj.

Poz. 72 oprawy typu OKW 2x 36W

poz. 73 oprawy typu OPK- 236 2x 36W.

Pytanie 5:

„Dotyczy poz. 102 przedmiaru- rodzaj uchwytów dla niepełnosprawnych?”.

Odpowiedź:

Uchwyty opisane zostały w rozdziale 4.7.9 projektu budowlanego tj.

Poręcz uchylna RK 24 dł 60cm według ERGO PLUS lewa 1 szt.

Poręcz kątowna RK 18 dł. 60 cm według ERGO PLUS 1 szt. lub towar równoważny innego producenta.


Zgodnie z załączonym przedmiarem zamówienie publiczne nie obejmuje wymiany okien w pomieszczeniach przedszkolnych.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają charakter porządkowy i nie wymagają przedłużenia terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlegają publikacji na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.suchan.pl> w dziale „zamówienia publiczne”.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ


mgr inż. Stanisława Bodnar