

**I n f o r m a c j a****o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający Gmina Suchań zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „**Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Stodkowie**”

**zamawiający unieważnił**

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone 2 oferty:
  - 1) Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druch ul. Chrobrego 37, 73-150 Łobez.
  - 2) Zakład Ogólnobudowlany Szymon Sławomir Spizewski ul. Stargardzka 37, 73-121 Marianowo.
2. Podczas badania i oceny ofert zamawiający odrzucił ofertę nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 6 ponieważ oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny :
  - 1) Wykonawca w złożonych dokumentach przetargowych nie zaoferował wykonania przyłącza energetycznego 0,4 kV do budynku świetlicy wiejskiej, co było wymagane w rozdziale III (opis przedmiotu zamówienia) ust. 4 zakresu zamówienia publicznego.
  - 2) Zaoferowana w ofercie przetargowej cena netto wykonania zamówienia publicznego wynosząca 17.778,10 zł różni się od podsumowania kosztorysów ofertowych wykonanego przez Wykonawcę tj. 17.549,60 zł oraz od podsumowania kosztorysów wykonanego przez Zamawiającego tj. 14.384,92 zł, błędy w obliczeniu ceny nie są wynikiem źle wykonanego sumowania kosztorysów, które można poprawić na podstawie art. 88 ust. pkt 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych lecz są konsekwencją brakującego kosztorysu na przyłączy zewnętrzne a takiego błędu w obliczeniu ceny Zamawiający nie może poprawić.
3. Podczas badania i oceny ofert zamawiający odrzucił również ofertę nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) w kosztorysie ofertowym Wykonawca nie zawarł oszacowania następujących prac wymienionych w przedmiarze robót:
    - pozycja 112 przedmiaru na instalację wewnętrzną – montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W przelotowych – 7 szt.
    - pozycja 132 przedmiaru na instalację wewnętrzną – podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce – 107 szt.
  - 2) pozycja 27 kosztorysu ofertowego wogóle nie występuje w przedmiarze robót.Powyższe uchybienia w ofercie są sprzeczne z następującymi zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: zakres zamówienia publicznego opisany w rozdziale III (opisu przedmiotu zamówienia) oraz opis sposobu obliczenia ceny zawarty w ust. 2 rozdziału XVI specyfikacji (sposób obliczenia ceny).

W imieniu Zamawiającego

**B U R M I S T R Z**

mgr inż. Stanisława Bodnar