



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e-mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



PSSE-NHK-4101-46/4620/18

Stargard. 12.10.2018r.

## Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Suchań gm. Suchań

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/2935/18 z dnia 24.09.2018r., Spr/ŚR/K/1913/18 z dnia 02.10.2018r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB.515:
  - Data pobrania próbki: 19.09.2018r.
  - Miejsce pobrania próbki: Suchań – sieć wodociągowa Tarnowo 1 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w łazience
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia  
mieszkańców miejscowości Suchań, Tarnowo, Słodkowo, Suchanówko,  
Suchanki, Modrzewo gm. Suchań**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, enterokoki kałowe, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganianowy, jon amonu, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, chloroform, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetanu i tetrachloroetanu, benzo(a)piren, Σ WWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, σ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Dr. o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
*Jacek Paczewski*  
lek. Jacek Paczewski

Otrzymują:

1. Burmistrz Suchania  
ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
2. aa

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard